



Urgelände	638,80	638,22	632,30	632,22	632,22	629,35	629,35	632,05	632,05	629,35	629,35	632,05	629,35	632,05	629,35	632,05	629,35	633,10	633,09	630,28				
Gelände geplant		632,62	632,60	632,60	632,40	632,40	632,10	632,40	632,40	632,40	632,40	632,40	632,40	632,40	632,40	632,40	632,40	633,11						
Tiefe	6,25	1,15	1,16	1,18	0,99	1,01	0,71	1,13	630,42	630,54	1,15	1,18	1,40	4,60	4,60	1,97	1,40	2,30	2,96	1,56				
Sohlkote geplant	631,56	631,47	631,44	631,42	631,41	631,39	631,29	631,27	630,42	630,54	631,20	631,22	631,22	630,85	631,60	631,60	631,60	631,26	635,23	634,80	633,90	633,24	631,55	631,00
Abstand in m		55,60	6,80	5,30	1,80	3,00	6,50	0,50	2,50	3,00	2,00	7,00	18,60	5,00	4,00	∅ 18,00	3,00	∅ 18,00	4,05	6,60	7,00	18,40		
Durchmesser, Rohrtart		DN 250	DN 300		Trog 600		Trog 600		Trog 600		Trog 600		Druckleitung DN 200		DN 300	DN 300	DN 300	∅ 18,00	DN 200	DN 300	DN 300	DN 300	DN 300	
Gefälle in %		0,3	0,4		0,5		0,5		0,5		0,5		0,5		0,5		0,5		241,4		29,9			
Q und V bei Vollfüllung		33,0; 0,67	61,8; 0,81		61,8; 0,81		61,8; 0,81		61,8; 0,81		61,8; 0,81		61,8; 0,81		61,8; 0,81		61,8; 0,81		482,2; 6,82		170,0; 2,40			

WASSERRECHTSANTRAG

vom September 2022

d					
c					
b					
a					
--	Ersterstellung				
Nr.	Änderungen	geänd. am	Name	gepr. am	Name

Bauherr: **Gemeinde Neureichenau**
Dreisesselstraße 8
94089 Neureichenau

Entwurfsverfasser: I Ingenieur B Büro N Neumayer	Mantelkam 1 84036 Kumhausen Tel.: 08705 / 1411	Datum 09/2022	Name Neumayer
	Plot-File:		Maßstab: 1 : 100/250

Unterschrift: _____ Entwurfsverfasser _____ Bauherr _____

Bauvorhaben: **Neubemessung der Kläranlage Neureichenau**

Planinhalt: Hydraulischer Längsschnitt Kläranlage Neureichenau	Plan-Nr.: 2.4	Index: --
---	----------------------	------------------